

Sabit Yangın Söndürme Sistemleri | Sel ve Ön Hazırlıklı Sistemler | **Kuru Boru Sistemi Vanaları**

Model UVD.2511-300

Product Description

Model No	Valf Boyutu		Nominal Çalışma Basıncı		Bağlantıyı Sonlandır	Notlar
	içinde	(mm)	psi	(kPa)		
UVD.2511-300	3, 4, 6, 8	(80, 100, 150, 200)	300	(2065)	Flanşlı x Flanşlı	a, b, c, d

Açıklamalar:

- Sadece dikey montaj için onaylanmıştır.
- ASTM A536 sfero döküm ana kontrol vanası gövdesi ile birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır
- FM onaylı basınç göstergeleri ile birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır
- Aşağıdaki isteğe bağlı bileşenlerden bir veya daha fazlası ile birlikte tedarik edildiğinde onaylanmıştır: kuru hızlandırıcı tertibatı, FM onaylı basınç şalteri ve FM onaylı su motoru zili.

Detaylar

Kategori	Kuru Boru Sistemi Vanaları
İş Sınıfı	1021 - Kuru Boru Vanaları
Onay Standardı	FM 1021 - Kuru Boru Vanaları
Sertifika Türü	FM Onaylı
Listeleme Ülkesi	Türkiye

Şirket

GIACOMINI UNIVAL TESISAT
ARMATÜRLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. STİ.,
İstanbul Anadolu Yakası Organize
Sanayi Bölgesi, Aydınli
Mah.Mermerciler Cad. No: 10,
Tuzla-İstanbul, Türkiye